



Fältdagbok Ekornavallen 26 juni 2002

Närvarande:

Robert Danielsson, RAÄ
Claes Ström Lst. Västra Götaland
Sylvia Wallin, hyresgäst



Boendemiljön

Bostadshuset och ladugården gav en bra och prydligt intryck. Förutom lite underhållsarbete med målning av fönster och nytt behov av nytt kitt i något spröjs var huset i fint skick. Träffade hyresgästen som inte heller hade så mycket att anmärka på. Främst gällde synpunkterna porslinet i badrummet. Toalettstolens flottörmembran läckte vatten och det beslutades att toalettstolen skulle bytas ut mot en ny snålspolande. Svenssons rör i Falköping kontaktades och stolen och tvättstället lovades byta ut inom en vecka. Ett annat klagomål var att vedspisen läckte in rök, speciellt innan det blev drag i skorstenen. Det beslutades att Falköpings sotningsdistrikt ska provtrycka spisen då det antagligen finns en spricka i gjutjärnet.





På håll ser byggnaden välhållen ut men kring fönster finns övermalade rötskador.

Åtgärder

1. Porslin i badrum byts ut. Ev. extra arbeten ska ske enligt överenskommelse med Robert Danielsson
2. Vedspisen provtrycks och byts ut mot en motsvarande panna